



### DATI DELL'IMMOBILE

- » Comune: C574 CESENATICO (FC)
- » Indirizzo: VIA CESENATICO N.67B
- » Piano-Interno: T-1-2
- » Foglio-Particella-Sub: (19-7-7), (19-7-9)
- » Proprietario: SIPLA S.R.L.
- » Destinazione d'uso: E1 - Abitazioni civili e rurali a residenza a carattere continuativo

### DATI GENERALI

- » Zona Climatica: E
- » Gradi Giorno: 2316,00
- » Volume lordo riscaldato: 474,51 m<sup>3</sup>
- » Superficie utile riscaldata: 145,01 m<sup>2</sup>
- » Superficie disperdente: 406,41 m<sup>2</sup>
- » Rapporto SV: 0,86


RILASCIATO IL 19/03/2012  
VALIDO FINO AL 19/03/2022

Pagina 1 di 3

00040-030653-2012

ATTESTATO  
NUMERO

## CLASSE ENERGETICA



### INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

INDICE	VALORE (kWh/m <sup>2</sup> /anno)	LIMITE (kWh/m <sup>2</sup> /anno)
TOTALE (EP <sub>inv</sub> + EP <sub>est</sub> + EP <sub>acs</sub> + EP <sub>il</sub> )	EP <sub>tot</sub> 96,07	EP <sub>tot-lim</sub> 88,04
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	EP <sub>inv</sub> + EP <sub>acs</sub> 96,07	EP <sub>inv-lim</sub> 78,24 EP <sub>acs-lim</sub> 9,80
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA (non calcolata)	EP <sub>est</sub> 0,00	EP <sub>est-lim</sub> 0,00
ILLUMINAZIONE (non calcolata)	EP <sub>il</sub> 0,00	EP <sub>il-lim</sub> 0,00

### EVENTUALI INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTI

TIPO INTERVENTI	STIMA RITORNO INVESTIMENTO (ANNI)	ENERGIA PRIMARIA RISPARMIATA (kWh/m <sup>2</sup> /anno)	EMISSIONI CO2 RISPARMIATE (Kg/anno)
Adeguamento sistema di regolazione	7	-	-

### SOGGETTO CERTIFICATORE

00040 DOTT. ING. GIANNELLI ROBERTO  
N° 700 / A

Timbro e Firma(1)

### TECNICI PREPOSTI

00040 DOTT. ING. ROBERTO GIANNELLI  
N° 700 / A

Timbro e Firma(2)

(1) Anche ai sensi dell'art. 431 del C.P., la firma da parte del Soggetto Certificatore è apposta per:  
- conformità del presente attestato alle disposizioni di cui agli Allegati 6, 7, 8 e 9 della D.A.L. 156/2008  
- asseverazione dei dati di propria competenza riportati nel presente attestato  
- dichiarazione della esistenza delle condizioni di indipendenza e imparzialità di giudizio ai sensi del punto 7.4 della D.A.L. 156/2008

(2) Anche ai sensi dell'art. 431 del C.P., la firma da parte dei soggetti preposti alla determinazione della prestazione energetica è apposta per:  
- asseverazione dei dati di propria competenza riportati nel presente attestato  
- dichiarazione della esistenza delle condizioni di indipendenza e imparzialità di giudizio ai sensi del punto 7.4 della D.A.L. 156/2008