



RILASCIATO IL 28/05/2014

VALIDO FINO AL 28/05/2024


DATI DELL'IMMOBILE

- » **Comune:** I472 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
- » **Indirizzo:** VIALE DELLA LIBERTA' N.134
- » **Piano-Interno:** T
- » **Foglio-Particella-Sub:** (16-4111-1)
- » **Proprietario:** -vedi foglio 3-
- » **Destinazione d'uso:** E1 - Abitazioni civili e rurali a residenza a carattere continuativo

DATI GENERALI

- » **Zona Climatica:** E
- » **Gradi Giorno:** 2191,00
- » **Volume lordo riscaldato:** 181,23 m³
- » **Superficie utile riscaldata:** 46,12 m²
- » **Superficie disperdente:** 117,52 m²
- » **Rapporto SV:** 0,65

CLASSE ENERGETICA



INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

INDICE	VALORE (kWh/m ² /anno)	LIMITE (kWh/m ² /anno)
TOTALE (EP _{inv} + EP _{est} + EP _{acs} + EP _{ill})	EP _{tot} 214,64	EP _{tot-lim} 82,82
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	EP _{inv} + EP _{acs} 214,64	EP _{inv-lim} 70,87 EP _{acs-lim} 11,95
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA (non calcolata)	EP _{est} 0,00	EP _{est-lim} 0,00
ILLUMINAZIONE (non calcolata)	EP _{ill} 0,00	EP _{ill-lim} 0,00

EVENTUALI INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTI

TIPO INTERVENTI	STIMA RITORNO INVESTIMENTO (ANNI)	ENERGIA PRIMARIA RISPARMIATA (kWh/m ² /anno)	EMISSIONI CO2 RISPARMIATE (Kg/anno)
Sostituzione serramenti	8	-	-

SOGGETTO CERTIFICATORE

05235 ARCH. DELLA BARTOLA ENRICO

Timbro e Firma

TECNICI PREPOSTI

05235 ARCH. ENRICO DELLA BARTOLA

Timbro e Firma




N°05235-070678-2014
 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA




GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI


RILASCIATO IL 28/05/2014
VALIDO FINO AL 28/05/2024



GLOBALE
214,64kWh/m²/anno



RISCALDAMENTO E PROD. ACS
214,64kWh/m²/anno



RAFFRESCAMENTO



ILLUMINAZIONE

DATI DI BASE

- » **Metodologia di Calcolo Utilizzata:** Metodologia di calcolo da rilievo sull'edificio esistente (per analogia costruttiva e metodo di DOCET (all.8 punto 2.2 lett.b e 3.2 lett.b))
- » **Origine Dati:** Rilievo in sito
- » **Software di calcolo utilizzato:** Termo CE v. 9.1005(24/09/2010) N. 15

FABBISOGNI SPECIFICI DI ENERGIA

- » **Involucro Edilizio (reg.Inv.):** 6098,40 kWh/anno
- » **Involucro Edilizio (reg.Est.):** 3445,10 kWh/anno
- » **Classe di Prestazione Involucro Edilizio:** 74,69 kWh/ m²/anno Classe V - Prestazioni Mediocri
- » **Contributo Energetico Specifico da Fonti Rinnovabili:** 0,00 kWh/anno
- » **Produzione di Acs:** 1037,75 kWh/anno

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTI

- » **Tipologia Edilizia:** Edificio a blocco - fino a 12 U.I.
- » **Caratteristiche Involucro Edilizio:** Telaio CA + tamponamento
 - **Chiusure verticale opache:** Muratura in mattoni pieni o semipieni / 1,52 W/m²K - Media 1,61 W/m²K
 - **Chiusure di copertura opache:** Verso ambiente riscaldato / W/m²K - Media W/m²K
 - **Chiusure di basamento:** Solaio in laterocemento / 1,72 W/m²K - Media 1,72 W/m²K
 - **Chiusure trasparenti:** Legno+ vetro singolo / 3,80 W/m²K - Media 3,80 W/m²K
- » **Sistema di controllo e regolazione (BACS):** TERMOSTATO AMBIENTE
- » **Sistema edificio/Impianti (Invernale):** Caldaia tipo C *** - Gas metano - 23,70 kW
Rendimento: 91,70 D: Impianto autonomo monotubo R: On/Off E: Radiatori a colonna
- » **Impianto Acs:** Produzione combinata (riscaldamento+ACS) - - kW
- » **Altri Dispositivi e Usi Energetici:** NESSUNO

NOTE RELATIVE ALLA EMISSIONE, REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DELL'APE

Il codice univoco di identificazione riportato sul presente Attestato di Prestazione Energetica ne conferma l'avvenuta registrazione per via telematica nel sistema SACE, anche ai fini della sua effettiva validità. La registrazione avviene mediante apposizione di firma digitale del documento formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82-CAD, che garantiscono l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento stesso. Esso è trasmesso alla Regione Emilia-Romagna in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con la sottoscrizione del presente Attestato e la relativa registrazione nel sistema SACE, il Soggetto Certificatore assume le responsabilità di legge per quanto concerne:

- la conformità del presente Attestato alle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici,
- la asseverazione dei dati riportati del presente Attestato,
- il rispetto delle condizioni di indipendenza e imparzialità di giudizio

ferme restando le responsabilità in capo al tecnico o ai tecnici abilitati ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. b) del DPR 75/2013, preposti alla determinazione della prestazione energetica e indicati nell'attestato.

SOGGETTO CERTIFICATORE

05235 ARCH. DELLABARTOLA ENRICO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
1226
Timbro e Firma
DELLA BARTOLA
ENRICO
PROVINCIA DI FORLÌ
RAFFIGGATORI PUBBLICITÀ

N°05235-070678-2014

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA





ANNOTAZIONI

SOPRALLUOGO:
27-05-2014

GENERATORE DI CALORE
MARCA HERMANN
MODELLO LASER 22ISE

PROPRIETARIO

SANTINI MAURIZIO - SNTMRZ59T20Z110U
SANTINI MARTINA - SNTMTN70M61Z110Q
SANTINI PATRICIA - SNTPRC69D70Z110A
OTTAVIANI LILIANA - TTVLLN35E45H949G

SOGGETTO CERTIFICATORE

05235 ARCH. DELLABARTOLA ENRICO



RILASCIATO IL 28/05/2014
VALIDO FINO AL 28/05/2024

N°05235-070678-2014

